



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Межрайонный Кадамжайский Центр Профилактики Заболеваний и
Государственного Санитарно-Эпидемиологического Надзора г.Кызыл-Кия**

Наименование административной территории

Исх. № : 02-2-215

от « 12 » 04. 2022г.

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам, гигиеническим нормативам

1. Средняя школа № 5 имени Ч.Т. Айтматова
Наименование объекта
Баткенская область, г.Кызыл-Кыя, ул. Едренкина б/н
(адрес, принадлежность)

2. **Представленные документы:**

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ГПЮ

№0034827, регистрационный номер: 93651-3309-У-е код ОКПО 21209514 от 17.02.2021 г.

Технический паспорт 8-04-01-1001-0386. ИНН № 0231199510228

Свидетельство о государственной регистрации, выданное старорамми (№, дата выдачи, территориальный орган). ИНН

Устав ещ. № 5 им. Ч.Т. Айтматова. ГПЮ № 0034827 от 17.02. 2021г.

г. Кызыл-Кыя, Баткенской области. Кыргызской республики

Акт государственной прислочной комиссии или технической паспорт объекта, устав организации

Договор с ДМС города Кызыл-Кия от 08.11.2001 года.

Документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Акт обследования от 12.04.2022 года. КМР ЦПЗ и ГСЭН города Кызыл -Кыя

Акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной сан. эпид. службы)

3. **В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:**

3.1. **Строение:** Типовое, построено по проекту

3.2. **Перечень помещений:** Учебные кабинеты, столовая, актовй зал, спортивный зал, складское помещение

3.3. **Площадь помещения:** 2020,6 м² высота 3,0 м 3,0 м

фактически норма не менее 3 метра фактически

3.4. **Внутренняя отделка помещений:** Соответствует в виду деятельности

3.5. **Водоснабжение:** Водопрводное от городской сети

3.6. **Горячее водоснабжение:** Имеется электронагреватель «Аристон»

3.7. **Канализация:** Централизованная

3.8. **Вентиляция:** Естественное и искусственное, функционирует вытяжная вентиляция

3.9. **Освещение:** Комбинированное, естественное и искусственное с защитными плафонами

3.10. **Отопление:** Местное, печное топка твердым топливом

3.11. **Санитарно-бытовые помещения:** Гардеробная, надворный туалет на 8 очков

3.12. **Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:**
Имеются санитарные книжки у 59 учителей срок мед. осмотра до 29.07.2022 г

4. **Особые заметки:** Вид деятельности : Образовательная
5. **Объект:** Средняя школа № 5 им. Ч.Т.Айтматова, г.Кызыл-Кыя, ул. Едренкина б/н
Наименование объекта, адрес нахождения

Соответствует (не соответствует) требованиям:

(ненужное зачеркнуть)

Технического регламента «Безопасность зданий и сооружений» № 57 от 27.06.2011 года

нормативная документация

Главный

Государственный санитарный врач (заместитель)

МРК ЦПЗ и ГСЭН

наименование территориального органа



Д.И. Ахмедова

подпись

Ы.А.Карабаев

ФИО

Настоящий акт действует до: « 12 » 04 2023 года

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии Технического регламента)

Ахмедова Д.И

Ф.И.О. руководителя объекта

В.И. Валиев

подпись

12.04.2022 год

дата

(без подписи не действительно)

Исполнитель: Сатыбалдыев А.А

Ф.И.О. санитарного врача

А.А. Сатыбалдыев

подпись

12. 04. 2022 г

дата